

REÇU LE

19 JUL. 2019/1791  
SJS  
(cab)



VEOLIA Eau - Région IdF  
Territoire Yvelines  
Les Hauts Graviers-CS 10614  
78713 BUCHELAY

Buchelay, le 15 juillet 2019

Hôtel de Ville  
10 Place Brigitte Gros  
78250 MEULAN EN YVELINES

A l'attention de Madame Cécile ZAMMIT-POPESCU

Madame le Maire,

Suite à notre échange téléphonique du jeudi 11 juillet 2019, par lequel vous nous interrogez sur l'évolution de la situation sur l'usine de production d'eau potable de Meulan-en-Yvelines, voici quelques précisions que nous pouvons vous apporter.

La baisse constatée du niveau d'eau actuel est liée à l'effet cumulatif de la décharge saisonnière de la nappe (du mois de mai au mois de septembre) et du prélèvement supplémentaire avec la remise en service, le 7 juin dernier, du forage F1, en plus du forage F3. A l'automne, la nappe phréatique commencera sa recharge annuelle et il est fort probable que le stade soit de nouveau noyé jusqu'à l'été prochain, d'autant plus qu'il n'existe plus d'exutoire naturel vers l'Aubette qui est canalisée, depuis des décennies, le long de la RD 28.

Le problème ne pourra être traité que par la mise en place d'un traitement spécifique, sur l'usine permettant l'exploitation de l'ensemble des forages.

Les premiers essais, consistant à renouveler par anticipation les matériaux filtrants de l'usine (les charbons actifs en grain - CAG), n'ont pas permis de retenir, au-delà d'un mois, la pollution au chrome.

Un traitement provisoire est en cours de test dans nos laboratoires de recherche et nous espérons pouvoir déposer, auprès de l'ARS, fin septembre, un dossier d'autorisation de modification de filière de traitement pour sa mise en place d'ici un an.

En parallèle, nous déposerons un dossier d'autorisation de filière pour le traitement définitif que nous espérons mettre en place d'ici moins de 3 ans.



Je tiens à préciser que, durant toute cette période, l'eau distribuée reste évidemment parfaitement potable et conforme en tous points à la réglementation sanitaire, avec un import d'eau de l'usine de Saint Martin la Garenne, permettant de compenser la diminution de production actuelle.

Espérant vous avoir apporté les éléments d'explication que vous espériez, je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

*Bien à vous*

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Eric de Saint Martin". The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

Eric de SAINT MARTIN  
Directeur du Territoire Yvelines